



No. E171004413-001
平成29年6月15日

計量証明書

株式会社 西部興産 様

業務名： 最終処分場水質検査業務
計量対象： 水質（排水）
採取場所： 広島県山県郡北広島町南方13456-8
採取者： 一般財団法人 広島県環境保健協会
採取年月日： 平成29年6月6日

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9番1号
TEL (082) 293-1515
理事長 佐藤 均
環境計量士 森脇 新

計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計量結果		単位	計量方法	定量下限値
	浸透水				
pH(25℃)	7.1	-	-	JIS K 0102 12.1	—
BOD	4.0	mg/L	-	JIS K 0102 21	0.1
COD	7.9	mg/L	-	JIS K 0102 17	0.4
浮遊物質	22	mg/L	-	環告第59号(昭46)付表9	1
<以下余白>					

観測項目	観測記録		単位	—
	浸透水			
採取時刻	10:10	-	-	—
天候	晴	-	-	—
気温	18.4	℃	-	—
水温	14.7	℃	-	—
外観	淡黄色濁り有り	-	-	—
臭気	微不快臭	-	-	—
透視度	30以上	度	-	—
<以下余白>				

[備考]

採取状況写真

業務名

最終処分場水質検査業務

採取場所

広島県山県郡北広島町南方13456-8

