



No. E221002502-001
2022年5月18日

計 量 証 明 書

株式会社 西部興産 様

業務名： 最終処分場水質検査業務
計量対象： 水質（排水）
採取場所： 広島県山県郡北広島町南方13456-8
採取者： 一般財団法人 広島県環境保健協会
採取年月日： 2022年5月12日

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町9-8-1号
TEL (082) 293-6650
理事長 佐藤 均
環境計量士 森脇 治



計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果		単 位	計 量 方 法	定 量 下 限 値
	浸透水				
pH (25℃)	7.1		-	JIS K 0102 12.1	—
BOD	6.0		mg/L	JIS K 0102 21	0.1
COD	11		mg/L	JIS K 0102 17	0.4
浮遊物質	35		mg/L	環告第59号(昭46)付表9	1
<以下余白>					

観測項目	観 測 記 録		単 位	—
	浸透水			
採取時刻	9:50		-	—
天 候	雨		-	—
気 温	17.7		℃	—
水 温	16.0		℃	—
外 観	淡褐色微濁		-	—
臭 気	微不快臭		-	—
透視度	30以上		度	—
<以下余白>				

[備考]

採取状況写真

業務名 最終処分場水質検査業務

採取場所 広島県山県郡北広島町南方13456-8

