



計 量 証 明 書

株式会社 西部興産 様

業務名： 最終処分場水質検査業務
計量対象： 水質（排水）
採取場所： 広島県山県郡北広島町南方13456-8
採取者： 一般財団法人 広島県環境保健協会
採取年月日： 2025年1月9日

計量証明事業所
広島県登録 第K-6号・第K-7号・第K-69号
一般財団法人 広島県環境保健協会
〒730-8631広島市中区広瀬北町5番1号
TEL (082) 293-6611
理事長 兼 森 裕
環境計量士 森 脇 治



計量法第2条に定めるもののうち、濃度に係る計量の結果を証明いたします。

計量項目	計 量 結 果		単位	計量方法	定量下限値
	浸透水				
pH(25℃)	7.4	-	-	JIS K 0102 12.1	—
BOD	4.3	mg/L	mg/L	JIS K 0102 21	0.1
COD	17	mg/L	mg/L	JIS K 0102 17	0.4
浮遊物質	11	mg/L	mg/L	環告第59号(昭46)付表9	1
<以下余白>					

観測項目	観 測 記 録		単位	—
	浸透水			
採取時刻	9:50	-	-	—
天候	雪	-	-	—
気温	-1.5	℃	℃	—
水温	13.4	℃	℃	—
外觀	淡黄色微濁	-	-	—
臭気	異臭なし	-	-	—
透視度	30以上	度	度	—
<以下余白>				

〔備考〕

採取状況写真

業務名

最終処分場水質検査業務

採取場所

広島県山県郡北広島町南方13456-8

